



PŵER Y LLWYFAN

Ionawr 2017

Bydd pob cebl NDS i'r llwyfan yn cael ei ddarparu gan y cwmni sy'n ymweld. Ni all ceblau i'r llwyfan fod yn fwy na 10 metr. Rhaid i bob cebl gael ei redeg drwy dyllau yn wal gefn y llwyfan i ystafelloedd pŵer NDS. Ni ellir gosod ceblau drwy ddrysau.

USL

63 amp 3 dolen – Cform 63 amp

32 amp 3 dolen – Cform 32 amp

63 amp un ddolen (glân) - Cform 63amp/Cform32amp

13 amp un ddolen – 3 phin safonol 13 amp/Cform 16 amp

USR

200 amp 3 dolen – Lociau pŵer

100 amp 3 dolen – Cform 125 amp

32 amp 3 dolen – Cform 32 amp/16 amp

63 amp un ddolen

13 amp un ddolen – 3 phin safonol 13 amp/Cform 16 amp

Dim ond staff Technegol NDS all gysylltu/datgysylltu cyflenwadau pŵer.

Adran Dechnegol y Llwyfan